



Belge Numarası	43-1-62208/R1
Kuruluşun Adı / Firma Adı	EKA PANO VE KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Kuruluşun Adresi	AKÇABURGAZ MAH. 3101 SK. NO: 8/1 ESENYURT / İSTANBUL
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	EKA PANO VE KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	AKÇABURGAZ MAH. 3101 SK. NO: 8/1 ESENYURT / İSTANBUL
Tescilli Ticari Marka	EKA ELEKTROTEKNİK
İlgili Standart	TS EN 62208:2014 - Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin - Genel Kurallar IEC 62208:2011 - Empty Enclosures For Low-Voltage Switchgear And Controlgear Assemblies - General Requirements
İlk Belgelendirme Tarihi	31.01.2017
Yeni Yayın Tarihi	31.07.2023
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	30.07.2026

Belge Kapsamı

EMH SERİSİ HARİCİ PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı
- Beyan Koruma Derecesi: IP66
- Beyan Mekanik Darbe Kodu: IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) :300 mm x 300 mm x 150 mm 'den 2200 mm x 800 mm x 800 mm 'e kadar
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : SOMAL Sac / 1,5 mm, 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / İspanyolet / Metal
- Boya Özellikleri: İBA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 70-120 µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / İmbus Vida (M6) / Altıgen Başlı Vida (M12) / Akıllı Vida (M5)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı & Kaynaklı

(Belge Kapsamının Devamı 2.Sayfadadır)



Karekodu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.

31 / 07 / 2023
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı EKA PANO VE KABİN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
(43-1-62208/R1 numaralı belge devamı):

EM SERİSİ DUVAR TİPİ PANO

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı
- Beyan Koruma Derecesi: IP66
- Beyan Mekanik Darbe Kodu: IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 300 mm x 300 mm x 150 mm 'den 1400 mm x 800 mm x 400 mm 'e kadar
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : SOMAL Sac / 1,5 mm, 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Kelebek / Metal (1 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 70-120 µm)
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / Yıldız Başlı Vida (M6) / Akıllı Vida (M5)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı & Kaynaklı

EF SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı
- Beyan Koruma Derecesi: IP55
- Beyan Mekanik Darbe Kodu: IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1400 mm x 300 mm x 300 mm 'den 2200 mm x 800 mm x 800 mm 'e kadar
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : SOMAL Sac / 1,5 mm, 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / İspanyolet Kilit / Metal (1 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 70-120 µm)
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / İmbus Vida (M6) / Altıgen Başlı Vida (M12) / Akıllı Vida (M5)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı & Kaynaklı

31 / 07 / 2023
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.



The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

